



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00448/23

Серия **RU** № **0443063**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Адрес места осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Регистрационный номер RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015. Телефоны: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЛайт». Место нахождения: 410005, Россия, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 324, оф.204 (2-й этаж). Адрес места осуществления деятельности: 410005, Россия, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 324, оф.204 (2-й этаж). ОГРН: 1166451061369. Телефон: +79626158618. Адрес электронной почты: bill@layta.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЛайт» (Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЛайт»). Место нахождения: 410005, Россия, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 324, оф.204 (2-й этаж). Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: производственная площадка ООО «ТД СВ Групп»; 141305, Россия, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, поселок Кирпичников, дом.10.

ПРОДУКЦИЯ Короба монтажные неперфорированные из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов, торговой марки «ПожТехКабель» типа «Кабель-канал из ПВХ» типоразмеров: 12х12, 15х10, 16х16, 20х10, 25х16, 25х25, 40х16, 40х25, 40х40, 60х40, 60х60, 80х40, 80х60, 100х40, 100х60 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 5772-001-70304115-2013 «Короб монтажный для прокладки кабелей и изолированных проводов».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925902000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт о результатах анализа состояния производства №2668/АА от 12.12.2022. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015. Протоколы испытаний №1/0008 от 17.02.2023, №2/М039 от 03.03.2023, №2/М040 от 03.03.2023, №2/М041 от 03.03.2023, №2/М042 от 03.03.2023. Изменение к протоколу испытаний № 2/М039-1 от 03.04.2023 к протоколу № 2/М039 от 03.03.2023; № 2/М040-1 от 03.04.2023 к протоколу № 2/М040 от 03.03.2023. № 2/М041-1 от 03.04.2023 к протоколу № 2/М041 от 03.03.2023, № 2/М042-1 от 03.04.2023 к протоколу № 2/М042 от 03.03.2023. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12 от 21.08.2015.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», раздел 4. Изделия должны храниться в крытых складских помещениях при температуре не ниже 0°C на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Гарантийный срок годности изделий один год со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.04.2023 **ПО** 03.04.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович (Ф.И.О.)

М.П.

Афанасьев Олег Геннадьевич (Ф.И.О.)