



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК RU.ПБ10.Н00619

№ _____
код ОК 034-2014 (ОКПД-2): 27.32.13
код ТН ВЭД России:

№ ПС 010838

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЛайт». Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: 410005, Россия, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 324, оф.204 (2-й этаж). ОГРН: 1166451061369. Телефон: +79626158618. Адрес электронной почты: bill@layta.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЛайт». Адрес места нахождения: 410005, Россия, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 324, оф.204 (2-й этаж). Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции на производственной площадке: Россия, г. Москва, ИЛЦ Внуково 2, корпус 11, поселение Марушкинское, квартал № 63, 1А, стр. 1. ОГРН: 1166451061369. Телефон: +79626158618. Адрес электронной почты: bill@layta.ru.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса места осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ10.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты торговой марки «ПожТехКабель» изготовленные в соответствии с ТУ 27.90.33-001-02123310-2021, монтаж в соответствии с инструкцией по монтажу ИМ ОКЛ ПожТехКабель 2025-02123310, на основе кабеленесущих систем, производства АО «ДКС», ООО «ТехноЛайт» и кабельных изделий производства ООО «ПожТехКабель», состав: согласно Приложению № 1 на бланке № ПС 007754. Серийный выпуск

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара, согласно Приложению № 1 на бланке № ПС 007754.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № К002 от 09.02.2026, № К003 от 09.02.2026, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10. Акт о результатах анализа состояния производства № 729/АА от 10.11.2025, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 31.03.2026 ПО 30.03.2031

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ10.Н00619

№ ПС 007754

Приложение № 1

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты

Марка кабеля производства ООО «ПожТехКабель»	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспо- соби (мин)
Кабель для противопожарных систем, систем оповещения и передачи данных, не распространяющие горение и огнестойкие, торговой марки «ПожТехКабель», переменным напряжением не более 300 В, с медными однопроволочными жилами, диаметром ТПЖ от 0,35мм до 2,5мм, марки: КПСнг(A)-FRHF, КПСнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRLSLTX, КПСЭнг(A)-FRHF, КПСЭнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRLSLTX, Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-002-70304115-2025	Кабеленесущие системы производства АО «ДКС»: 1. Металлические листовые перфорированные и неперфорированные кабельные лотки серии S5 COMBITECH и аксессуары к ним, изготовленные в соответствии с ТУ 3449-013-47022248-2004; 2. Металлические проволочные кабельные лотки серии F5 COMBITECH и аксессуары к ним, изготовленные в соответствии с ТУ 3449-001-73438690-2006; 3. Металлические лестничные кабельные лотки серии L5 COMBITECH и аксессуары к ним, изготовленные в соответствии с ТУ 3449-002-73438690-2008; 4. Металлические лестничные кабельные лотки и металлические листовые кабельные лотки серии I5 COMBITECH и аксессуары к ним, а также опорные конструкции и монтажные системы, изготовленные в соответствии с ТУ 25.11.23-073-47022248-2019; 5. Опорные конструкции и монтажные устройства серии B5 COMBITECH, изготовленные в соответствии с ТУ 3449-032-47022248-2012; 6. Система крепежа M5 COMBITECH. Кабеленесущие системы производства ООО «ТехноЛайт»: 1. Трубы гофрированные гибкие из поливинилхлорида ТМ «ПожТехКабель» типа ТГТ С3, с наружным диаметром от 16 мм до 50 мм и аксессуары к ним, изготовленные в соответствии с ТУ 5772-002-70304115-2013; 2. Трубы гофрированные трудноргорючие ТМ «ПожТехКабель» типа ТГ FRHF, не содержащие галогенов, с наружным диаметром от 16 мм до 50 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 2248-002-70304115-2015; 3. Кабельный канал из поливинилхлорида ТМ «ПожТехКабель» типа кабель-канал ПВХ, с типоразмером от 15х10 мм до 100х60мм и аксессуары для кабельного канала (углы пластиковые, внутренние и наружные, заглушки и соединители), изготовленные в соответствии с ТУ 5772-001-70304115-2013; 4. Кабельные каналы металлические огнестойкие с крышкой ТМ «ПожТехКабель» типа ККМОМ, размеры: от 15х10х2000мм до 400х1000х3000мм, толщиной от 0,4 мм до 1 мм, а также аксессуарам к ним, изготовленные в соответствии с ТУ 27.33.13-001-02123310-2021; 5. Трубы гладкие жесткие поливинилхлоридные ТМ «ПожТехКабель» типа ТГЛ С3, с наружным диаметром от 16 мм до 63 мм, а также аксессуары к ним, изготовленные в соответствии с ТУ 5772-003-70304115-2015; 6. Трубы стальные, круглые водогазопроводные оцинкованные и не оцинкованные, ТМ «ПожТехКабель», с резьбой и без, с наружным диаметром от 17 мм до 165 мм, изготовленные в соответствии с ГОСТ 3262-75; 7. Система крепежа ТМ «ПожТехКабель» изготовленная в соответствии с ТУ 27.90.33-001-02123310-2021; 8. Коробки монтажные ТМ «ПожТехКабель», огнестойкие, металлические и пластиковые, в том числе герметичные с использованием керамических клемных колодок от 0,5 мм ² до 10 мм ² , типа КМОМ, КМОП, КМОМГ, КМОПГ, изготовленные в соответствии с ТУ 27.33.13-001-02123310-2021.	60
Кабель для противопожарных систем, систем оповещения и передачи данных, не распространяющие горение и огнестойкие, торговой марки «ПожТехКабель», переменным напряжением не более 300 В, с медными однопроволочными жилами, диаметром ТПЖ от 0,35мм до 2,5мм, с дополнительным термическим барьером из слоистосодержащих лент: марки КПССнг(A)-FRHF, КПССнг(A)-FRLS, КПССнг(A)-FRLSLTX, КПСЭнг(A)-FRHF, КПСЭнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRLSLTX. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-002-70304115-2025		90

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далфинц

Е.О. Варлаков

